



**MAGYAR ENERGIA HIVATAL
1081 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7.**

ÜGYSZÁM: TEFO-64/5/2011
ÜGYINTÉZŐ: Ternei Gyula
TELEFON: 459-7743
E-MAIL: terneigy@eh.gov.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 625/2011

TÁRGY: Távhőtermelői működési engedély

A Magyar Energia Hivatal - 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. - (a továbbiakban: Hivatal)

Komáromi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített elnevezése: Komáromi Távhő Kft.
- 2900 Komárom Csokonai út 2. -
(a továbbiakban: Engedélyes)

kérelme alapján a fenti ügyszámon kérelemre lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a távhőtermelői működési engedély iránti kérelemnek helyt ad és az Engedélyes részére az engedély mellékletében megnevezett

Komárom

területén lévő telephelye(ke)n működő berendezésekre vonatkozóan jelen határozatban foglalt feltételekkel távhőtermelői működési engedélyt (továbbiakban: engedély) ad.

I. A távhőtermelés általános feltételei

I.1. Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

- I.1.1. Az Engedélyes jelen engedély alapján - a melléklet „A” és „B” táblázatában foglalt telephelyeken és berendezésekkel - jogosult távhőt termelni. A távhőtermelő létesítmény működtetése és fejlesztése a távhőtermelő feladata.
- I.1.2. A távhőtermelő engedélyes a távhőtermelő létesítményét a működési engedélyben, valamint a távhőszolgáltatóval fennálló szerződésében, illetve a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tsz.) 18. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg az adott területen a távhőszolgáltatónak az önkormányzat által meghatározott ellátási kötelezettsége fennáll.
- I.1.3. A távhőtermelő köteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében a távhőszolgáltatóval együttműködni.
- I.1.4. Az Engedélyes köteles a termelőeszközeit üzemképes állapotban tartani, a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint gondoskodni a szükséges készletekről és tartozékokról.
- I.1.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más személyekkel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban az Engedélyes köteles telephelyenként lebontva konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
- I.1.6. Kapcsolt energiatermelés esetén, ha a hőenergiát részben vagy egészben távhőszolgáltatási célra termelik, az Engedélyes köteles hitelesített mérőt felszerelni a kapcsoltan termelt és távhőszolgáltatás céljára átvett hő mérésére.
- I.1.7. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási rendszert vezetni, melyben a hőtermelő tevékenysége más tevékenységtől elkülöníthető és nyomon követhető.
- I.1.8. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg.
- I.1.9. Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztető eseményről a Hivatalt külön felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, továbbá 15 napon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.

- I.1.10. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkezéséről, annak tudomására jutásától számított 8 napon belül a Hivatalt értesíteni, amely a Tszt. 20. §-a alapján az engedély visszavonását eredményezheti.
- I.1.11. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak bekövetkezte előtt 3 hónappal a Hivataltól jelen engedély módosítását kérni.
- I.1.12. Az Engedélyes köteles jelen engedély mellékletének tartalmát érintő, a I.1.11. pontban foglaltakon kívül bekövetkezett bármely változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen engedély módosítását kérni.
- I.1.13. A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszüntetése előtt legalább egy évvel az engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól, az érintett önkormányzat egyidejű értesítésével. A távhőtermelő tevékenység megszüntetése megtagadható vagy feltételhez köthető, ha az a távhőszolgáltatás biztonságát, vagy a távhőszolgáltató ellátási kötelezettségének teljesítését veszélyezteti.
- I.1.14. Az Engedélyes a Tszt.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. Az Engedélyesnek rendelkeznie kell a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyekkel.

I.2. Környezetvédelmi feltételek és garanciális kötelezettségek

Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokban és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által meghatározott kötelezettségeket, különösen a működése során és annak megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési, veszélyes-, nem veszélyes- és települési hulladék-kezelési) és egyéb kötelezettségeit, továbbá azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet meglétére, képzésére vonatkozó szabályokat.

I.3. Az engedélyes társaság átalakulása, a jegyzett tőke változása, befolyásszerzés engedélyezése

A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges a Tszt. 19. § szerinti esetekben. A Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetőleg feltételhez kötheti, ha a Tszt. 19. § (1) bekezdés szerinti változások végrehajtása a távhőellátás biztonságát, a törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését, illetőleg a felhasználók érdekeit sérti. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal ezen változásokat jóváhagyó határozatával együtt kell benyújtani.

I.4. A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az engedélyestől eseti és rendszeres információt kérni, az engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

I.5. Jogkövetkezmények az előírt követelmények be nem tartása esetén

Az Engedélyben és a jogszabályokban foglalt előírások megszegése esetén a Hivatal bírságot szabhat ki, illetve a Tszt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az engedélyt visszavonja.

I.6. Melléklet

A jelen Engedély mellékletei az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezik:

- „A” táblázat: Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai
- „B” táblázat: Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

I.7. Díjak

Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat és a felügyeleti díjat.

II. Jogorvoslat

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

III. Az engedély időbeli hatálya és vegyes rendelkezések

- a) Az engedély határozatlan ideig érvényes és sem részben, sem egészben nem ruházható át.
- b) A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
- c) A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Komáromi Távhő Kft. a Komárom Város Jegyzőjéhez 2011. március 21-én 34/2011. számon távhőtermelői működési engedély iránti kérelmet nyújtott be. A Komárom Város Jegyzője a 2011. április 22-én kelt 6102-3/2011. számú levelével - figyelemmel a 2011. április 15. napjától hatályos Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjára - hatáskör hiányában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 22. § (2) bekezdése szerint az ügyet áttette a Hivatalhoz, amely 2011. április 27-én érkezett.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat, továbbá a kiegészítésként beadott iratokat megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a Tszt.-ben és a Tszt. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért az engedélyt jelen határozattal kiadta.

Az Engedély közzétételére a Tszt.-Vhr. 8. § alapján kerül sor.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d)-e) pontjai a Hivatal határozatával szemben kizárják a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (3) bekezdése a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A keresetindítás határideje a Ket. 109.§ (1) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében a Tszt. 3. §, 5. §, 12. - 15. §, 18. - 20. §, 33. § valamint a Tszt.-Vhr. 3. §, 4. §, 6. §, 15. § előírásaiban foglalt rendelkezések alapján adta ki.

Budapest, 2011. július 22.


Horváth Péter
elnök



Kapják:

- 1./ Engedélyes
- 2./ Hivatal, Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
- 3./ Hivatal, irattár

- 1 példány
- 1 példány
- 1 példány

Komáromi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Melléklet

a Magyar Energia Hivatal

Távhőtermelői Működési Engedély

625/2011 számú határozatához

„A” táblázat

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
Az engedélyes adatai			
1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve		Komáromi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2	Rövid neve		Komáromi Távhő Kft.
3	Székhelye		Komárom
4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		11-09-002700
5	Alapítási okirat kelte		1993. január 29.
6	Cégforma		korlátolt felelősségű társaság
7	Adószáma		11183855-2-11
8	Jegyzett tőkéje	MFt	193,34
9	Befektetett eszközök engedélykérsor	MFt	298,851
10	Tevékenységi kör		gőzellátás, légkondicionálás
11	Főtevékenység		gőzellátás, légkondicionálás
12	Kapcsolódó tevékenységek		
13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	
14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	13,5

a) **Telephely neve:**Komám-Csokonai fűtőmű

A telephelyek főbb adatai

1	Telephely neve		Komárom Csokonai fűtőmű
2	Telephely címe		2900 Komárom, Csokonai u. 2.
3	Beépített villamos teljesítmény	MW	
4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	
5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	
6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	3,6
7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	3,3
8	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	28 900
9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10	Neve		
11	Címe		
12	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		
15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		GDF Suez Energia Magyarország Zrt.
17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1993.
18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		
19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		
20	Létesítendő létesítmény technológiája*		
21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		
22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	
23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	
24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	
25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*		
	* Létesítési engedély esetében		

Távhőtermelői Működési Engedély

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

b) Telephely neve: Komárom Frigyes fűtőmű

A telephelyek főbb adatai

1	Telephely neve		Komárom Frigyes fűtőmű
2	Telephely címe		2900 Komárom, Frigyes tér 2.
3	Beépített villamos teljesítmény	MW	
4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	
5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	
6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	6,3
7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	5,3
8	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	57 800
9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10	Neve		
11	Címe		
12	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
14	Felhasználási cél (táv hő célú, vagy nem táv hő célú)		
15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		GDF Suez Energia Magyarország Zrt.
17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1993.
18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		
19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		
20	Létesítendő létesítmény technológiája*		
21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		
22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	
23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	
24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	
25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*		
	* Létesítési engedély esetében		

c) Telephely neve: Komárom Csillag fűtőmű

A telephelyek főbb adatai

1	Telephely neve		Komárom Csillag fűtőmű
2	Telephely címe		2900 Komárom, Csillag ltp. 2.
3	Beépített villamos teljesítmény	MW	
4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	
5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	
6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,8
7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,6
8	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	9 800
9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10	Neve		
11	Címe		
12	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
14	Felhasználási cél (táv hő célú, vagy nem táv hő célú)		
15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		GDF Suez Energia Magyarország Zrt.
17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1993.
18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		
19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		
20	Létesítendő létesítmény technológiája*		
21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		
22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	
23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	
24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	
25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*		
	* Létesítési engedély esetében		

Távhőtermelői Működési Engedély

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

d) Telephely neve: Komárom-Szőny, Molaj Itp.

A telephelyek főbb adatai

1	Telephely neve		Komárom-Szőny, Molaj Itp.
2	Telephely címe		2921 Komárom-Szőny, Laboráns u. 3.
3	Beépített villamos teljesítmény	MW	
4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	
5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	
6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,8
7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,6
8	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	19 100
9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10	Neve		
11	Címe		
12	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		
15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		GDF Suez Energia Magyarország Zrt
17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	2008.
18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		
19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		
20	Létesítendő létesítmény technológiája*		
21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		
22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	
23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	
24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	
25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*		
	* Létesítési engedély esetében		

Melléklet
a Magyar Energia Hivatal
Távhőtermelői Működési Engedély **625/2011 számú határozatához**
„B” táblázat

Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

a) Telephely neve: Csokonai fűtőmű (Komárom, Csokonai u. 2.)

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
Helyszám*		1.	2.	3.	4.
Gyártó		VIESMANN	VIESMANN	VIESMANN	VIESMANN
Tipus		VITOCROSSAL 300	VITOCROSSAL 300	VITOCROSSAL 300	VITOCROSSAL 300
Névleges teljesítmény	MW	0,9	0,9	0,9	0,9
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	45	45	45	45
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	48	48	48	48
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80	80
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001.	2001.	2001.	2001.
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2016.	2016.	2016.	2016.

b) Telephely neve: Frigyes fűtőmű (Komárom, Frigyes tér 2.)

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok				
Helyszám*		1.	2.	3.	4.	5.
Gyártó		Szarvas	Szarvas	Szarvas	VIESMANN	VIESMANN
Tipus		FVK 2500	FVK 2500	FVK 2500	VITOCROSSAL 300	VITOCROSSAL 300
Névleges teljesítmény	MW	1,5	1,5	1,5	0,9	0,9
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	40	40	40	40	40
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	48	48	48	48	48
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80	80	80
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1992.	1992.	1992.	2002.	2002.
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2012.	2012.	2012.	2017.	2017.

c) Telephely neve: Csillag fűtőmű (Komárom, Csillag ltp. 2.)

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám*		1.	2.
Gyártó		VIESMANN	VIESMANN
Tipus		VITOCROSSAL 300	VITOCROSSAL 300
Névleges teljesítmény	MW	0,9	0,9
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	30	30
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	48	48
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1999.	1999.
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2014.	2014.

d) Telephely neve: Komárom-Szőny, Molaj ltp.(Komárom-

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám*		1.	2.
Gyártó		VIESMANN	VIESMANN
Tipus		VITOCROSSAL 300	VITOCROSSAL 300
Névleges teljesítmény	MW	0,9	0,9
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	50	50
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	48	48
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2009.	2010.
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2024.	2025.